



各サス ユニット3kWまで
 各サスの直電源について
 100V・200Vは切り替えてのご利用となるため、同時に両方使用することはできません。
 C型30AとC型20Aはそれぞれ同一系統です。(30A A回路と20A A回路は同一です。)
 200V D型①=A系統(30A×1口、20A×2口) + B系統(30A×1口、20A×2口)
 200V D型②=C系統(30A×1口、20A×2口) + D系統(30A×1口、20A×2口)